

Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

**Інструкція №20
про заходи пожежної безпеки у складських приміщеннях**

Вараш – 2022

Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора
Вараського ліцею №5
Вараської міської
територіальної громади
від 16.09.2022р.№51-а/г

Інструкція №20 про заходи пожежної безпеки у складських приміщеннях

1. Галузь застосування

1.1. Ця Інструкція поширюється на всі складські приміщення (матеріальні склади) та встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в матеріальному складі.

1.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання заступника директора з господарської роботи, усіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться в приміщеннях матеріального складу, а також для технічних працівників та допоміжного персоналу.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Склад слід постійно утримувати в чистоті та порядку.

2.2. Тару, яка вивільнюється, та інший пакувальний матеріал треба негайно прибирати зі складу до спеціально відведеного місця.

2.3. Двері у складському приміщенні повинні бути постійно замкнені. На зовнішньому боці входних дверей складського приміщення має бути напис, що визначає призначення приміщення.

2.4. У складському приміщенні на відстані 0,15м від радіаторів (приладів центрального опалення) слід ставити металеві огорожувальні решітки.

2.5. На складі необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей. Легкозаймісті та горючі рідини (ЛЗР і ГР) треба зберігати окремо від інших матеріалів; цінні матеріали — окремо від пожежонебезпечних.

2.6. Під час зберігання у складському приміщенні речовин та матеріалів необхідно враховувати їхні пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості (здатність до окислення, самонагрівання, займання в разі потрапляння вологи, взаємодії з повітрям тощо).

2.7. Матеріали, які складуються, необхідно групувати залежно від їх властивостей (займістість, реагування з водою та один з одним тощо).

2.8. У складському приміщенні, де зберігаються пожежо-, вибухонебезпечні речовини (лаки, фарби, розчинники тощо), продукція в аерозольній упаковці, на зовнішньому боці дверей вивішують інформаційну карту про пожежну небезпеку матеріалів, що зберігаються у приміщенні, їх кількість та заходи, яких потрібно вживати у разі виникнення пожежі.

2.9. Засоби та пристрої для відкриття ємностей повинні виключати можливість іскроутворення від удару.

2.10. У складських приміщеннях на підлозі повинні бути нанесені граничні лінії складування матеріальних цінностей.

2.11. Світильники та електрообладнання у складському приміщенні повинні відповідати вимогам Правил улаштування електроустановок.

2.12. Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне. Складування горючих матеріалів повинно бути не ближче 0,5 м до електросвітильників, 0,6 м - до сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації, не менше 0,2 м - до горючих будівельних конструкцій та 0,15 м - до приладів центрального водяного опалення.

2.13. Евакуаційні виходи та проходи повинні утримуватися постійно вільними й нічим не захащуватися. Центральний прохід повинен бути не менше ширини вхідних дверей, але й не менше 1,5 м, поздовжні проходи між стелажми - не менше 1 м, а прохід між торцями стелажів і стіною - не менше 0,8 м завширшки.

2.14. У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали потрібно укладати у штабелі. Проти дверних отворів слід залишати проходи завширшки, як ширина дверей, але не менш як 1 м. Якщо склад має ширину понад 10 м, посередині його влаштовується поздовжній прохід не менш як 2 м завширшки.

2.15. У складському приміщенні на відстані 0,15 м від радіаторів (приладів центрального опалення) слід ставити металеві огорожувальні решітки.

2.16. Відстань від стін до укладених у штабелі матеріалів повинна бути не менш як 0,8 м.

2.17. На дверях у складському приміщенні слід вказувати місце зберігання ключів, доступне для отримання їх у будь-який час доби.

У приміщеннях складу забороняється:

- зберігати легкозаймисті та горючі рідини;
- перевантажувати складське приміщення товарно-матеріальними цінностями, зберігати товари навалом, у проходах, на підвіконнях та впритул до приладів і труб опалення;
- експлуатувати газові плити, печі, побутові електронагрівальні прилади;
- зберігати рослинні масла разом з іншими будь-якими горючими матеріалами;
- курити та користуватися відкритим вогнем (вогневі роботи проводять у встановленому порядку).

- захищати проходи та підступи до протипожежного інвентарю та обладнання.

2.18. Заступник директора з господарської роботи перед закінченням повинен особисто перевірити всі приміщення і, лише переконавшись в їх пожебезпечному стані, знеструмити електромережу та зачинити склад.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

3.1. У разі виникнення загоряння у складському приміщенні його слід відразу ліквідувати.

3.2. Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію ліцею та чергового (за його наявності) якщо це нічний час.

3.3. У разі виникнення пожежі необхідно:

* терміново повідомити пожежну охорону (за її наявності) або за телефоном 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей та своє прізвище;

* включити систему оповіщення людей про пожежу;

* сповістити про пожежу директора або працівника, що його заміщує;

* вимкнути електромережу;

* розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння;

* організувати евакуацію людей;

* якщо є можливість, розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації матеріальних цінностей;

* вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію.

3.4. У разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, інакше вогонь і дим поширяться до суміжних приміщень.

Розробив
Інженер з охорони праці

Іванна ОГРЕБЧУК

Погоджено
Директор

Руслан ПАШКО

Погоджено
Керівник СПОП

Зінаїда КОВАЛЬЧУК

